

№ _____
На № _____

**Директору
ТОВ «ІТЦ «Сигнал»
Михайлу РЕМЕНЦЮ**

Щодо додаткової угоди

03124, Україна, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8
тел.: (044) 408-54-22
e-mail: tov_signal@ukr.net

У відповідь на листи №270 від 17.08.2023 (№ТОВВХ-23-17588 від 17.08.2023), №332 від 13.10.2023 (№ТОВВХ-23-22670 від 13.10.2023) та №404 від 05.12.2023 (№ТОВВХ-23-28243 від 05.12.2023), надаємо актуалізовані, відповідно до протоколів виробничих нарад, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (додаток 1) для подальшого уточнення додатків (договірна ціна, кошторисна документація, графік надання послуг) до проєкту додаткової угоди до договору №4600005741 від 15.02.2022, наведеною в додатку 2.

Відповідно до листа № 342 від 24.10.2023 (№ТОВВХ-23-23637 від 24.10.2023) повідомляємо, що Вами не дано належного обґрунтування (сертифікат ТПП України) відсутності в Україні аварійних пожежних сигналізаторів Серії 8146/5052 виробництва фірми R. STANL, у зв'язку з чим не погоджуємо заміну аварійних пожежних сигналізаторів Серії 8146/5052 на сповіщувачі пожежні ручні спеціального призначення вибухозахищеного виконання СПРВ.Б.1.

Додатки:

1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
2. Проєкт додаткової угоди.

В.о. головного інженера

Іван САМЧЕНКО